



Ministerul Economiei,

Societatea Cupru Min SA Abrud

Piața Petru Dobra, Nr. 1; Abrud, 515100, Jud. Alba
J01/64/1999, CUI 11551757

Tel.0258 780 083; Fax 0258 780 296

Email: office@cuprumin.ro, Web: cuprumin.ro



Serviciul Investiții

IMU - 194/24.10.2017

Către,

Biroul Achizitii

Stația 110/6 KV Dealul Tofului este stația ce alimentează cu energie electrică instalațiile din carieră. Este o stație de racord adânc a cărei protecții pe partea de 110 KV, sunt situate în stația 110/6 KV Preparare. Întreruptoarele asupra cărora acționează protecțiile sunt situate în stația 110 KV Preparare.

În vederea asigurării siguranței în exploatare a transformatoarelor 2x25 MVA, 110/6 KV, care echipează SRA Tofu, este necesară achiziționarea unui echipament de teleprotecție. Acesta trebuie să conțină releele de protecție, 2 module de teleprotecție prevăzute cu intrări și ieșiri numerice precum și un port optic cu conector pentru fibre monomod, sistem de racord cablu fibră optică pentru ambele stații.

Soluția tehnică trebuie să prevadă conectarea declanșărilor și semnalizărilor din ieșiri de releu ale protecțiilor la intrările binale ale modulelor de teleprotecție, declanșarea urmând a fi dată la capătul opus prin ieșire de releu al modulului de comunicare din cealaltă stație (stația Preparare).

Se solicită proiectarea avizarea la ELECTRICA și realizarea instalației.

Director Tehnic-Dezvoltare
Gheorghe Chindriș

Inginer Șef Investiții
Augustin Popuța-Clean